

REFERENCIAS

CONDUCTO DE INYECCIÓN DE AIRE: CHAPA GALVANIZADA BWG N° 25/22 DE SECCIÓN RECTANGULAR, REVESTIDOS EN LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO ESPESOR 30mm, SOLAPADA CON CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIZADA TEXTURADO, LIGADURA DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 30 Cm. IDEM EXISTENTE

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE: DE IGUALES CARACTERÍSTICAS AL DE INYECCIÓN. IDEM EXISTENTE

CONDUCTOS FLEXIBLES: CONSTRUIDOS EN LAMINA DE PVC DE 60 MICRONES DE ESPESOR, CON TEXTURA HELICOILDAL DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO AISLADO CON 30 mm DE LANA DE VIDRIO Y JACKET DE POLIÉSTER ALUMINIZADO, MARCA FLEX–DUCT, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD (IDEM EXIST)

DIFUSORES DE INYECCIÓN: CONSTRUIDOS EN CHAPA DE HIERRO DD N° 20, REGULABLE 100 % TIPO S1 RITRAC, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD (IDEM EXIST)

RR REJAS DE RETORNO DE AIRE: MODELO RETORNO ESPECIAL CON 50% DE REGULACIÓN SERIE 10000 RITRAC, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD (IDEM EXIST)

TAREAS A REALIZAR EN INSTALACION EXISTENTE

1– DESARME Y ARMADO DE CIELORRASO EN AULA Y PASILLO, DONDE ESTAN LOS CONDUCTOS DE INYECCION Y RETORNO

2– ACOMETIDA A LOS CONDUCTOS DE INYECCION Y RETORNO EXISTENTES

3– MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO INVOLUCRADO EN LA AMPLIACION

D|P|Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: **E.P.E.T. N° 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M.**

LUGAR: **NEUQUEN CAPITAL**

PLANO: **INSTALACION DE CALEFACCION - AULAS**

PLANO N° 07-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA
			1.100	2016