

PLANTA NIVEL -3.90 (TALLERES)

DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA PISO RADIANTE CALDERAS 1,2, Y 3 (NIVEL -3.90 - TALLERES)



REFERENCIAS:

C1/C2 C3	**CALDERA PARA PISO RADIANTE CON CUERPO SECCIONAL DE FUNDICION, DE 70.300 CAL/H ENTREGADAS, MARCA PEISA, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, XP-80**
B1 / B2	**BOMBA CENTRIFUGA PARA PISO RADIANTE, PARA UN CAUDAL DE 20 m3/hs Y CONTRAPRESION DE 10 mca, VATOR DE 1,5 HP A 1400 RPM, MARCA SALMSON PAB 50-125-1,5-110 (UNA DE RESERVA**
TE 1	**TANQUE DE EXPANSION PISO RADIANTE CERRADO A DIAFRAGMA MARCA SALMSON, 80 Lts**
5C	**COLECTOR PREMONTADO DE CINCO CIRCUITOS, CON VALVULA PREPARADA PARA TERMOSTOZAR EN ALIMENTACION Y DETENTORES DE RETORNO, CON KIT VALVULA DE LIMPIEZA, TERMOMETRO A CUADRANTE Y VALVULA DE PURGA AUTOMATICA, LOS MISMOS CONTARAN CON VALVULAS DE CIERRE TIPO ESFERICAS, MARCA GIACOMINI, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD**
2x1"	**CAÑERIA DE 1" PARA CONEXION DE INYECCION Y RETORNO HACIA COLECTORES, MARCA GIACOMINI , EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, AISLADA CON ARMAFLEX DE 19mm DE ESPESOR**
	CAÑERIA ENTRE BOMBAS, CALDERAS Y COLECTORES, DE 3", EN HIDROBRONZ, AISLADAS CON ARMAFLEX
	VALVULA DE 3 VIAS, Ø3", MARCA BELIMO EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, CON ACTUADOR MODULANTE (+/- 2°C), CON TERMOSTATO HONEYWELL, BELIMO, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
JD	**JUNTA DILATACION AXIAL**
VD	**VALVULA DE DESAIRE**
VE	**VALVULA ESFERICA**
Fy	**FILTRO "Y" TIPO STEINER**
VR	**VALVULA DE RETENCION A CLAPETA HORIZONTAL**
T	**TERMOMETRO**
M	**MANOVACUOMETRO**
TR	**TERMOSTATO DE RETORNO**
TS	**TERMOSTATO DE SEGURIDAD**

BAJADA DE CAÑERIA

NOTA:
LA CAÑERIA PARA TENDIDO DE SUELO RADIANTE, SERA Ø3/4"
MARCA GIACOMINI, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD

NOTA:
CADA CIRCUITO DE CALEFACCIONA NO DEBERA EXCEDER
LOS 30 m2 DE SUPERFICIE
LOS TENDIDOS DE CAÑERIAS SON APROXIMADOS



PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: E.P.E.T. Nº 21 - NUEVO EDIFICIO - 1ra ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES

PLANO: INSTALACION DE CALEFACCION - NIVEL -4.00 (TALLERES)

PLANO Nº 07-02

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			1:100	2016		