

4	Unidad para conductos 14 Kw Refrigeracion VRV Frio / Calor	Cada terminal tendrá un tablero de encendido y apagado ubicado en cada local, con sus debidas protecciones térmicas.	Las bandejas que alojarán las cañerías de gas refrigerante, llevarán también la alimentación de fuerza motriz a las terminales y los cables de información al comando centralizado.	EXTRACCION	TODOS LOS SANITARIOS
				AA. FC.	OFICINAS AL FRENTE
				CALEFACCION/Radiadores	HALL CENTRAL + 3 AULAS FONDO

