

REFERENCIAS:

- TABLERO SECCIONAL
- APLIQUE
- CENTRO
- **TOMA CON PUESTA A TIERRA MARCA SICA HABITAT** EQUIV. O CALIDAD SUP.
- LLAVE DE 2 PUNTOS MARCA SICA HABITAT, CAMBRE
- LLAVE DE 1 PUNTO MARCA SICA HABITAT, CAMBRE
- **CAÑERÍA**
- BAJADA DE CAÑERÍA
- SUBIDA DE CAÑERÍA
- INTERRUPRTOR DIFERENCIAL SIEMENS-SCHNEIDER EQUIV. O CALIDAD SUP.
- INTERRUPRTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS-SCHNEIDER EQUIV. O CALIDAD SUP.
- CONMUTADORA (POTENCIA) SIEMENS-SCHNEIDER EQUIV. O CALIDAD SUP.
- (At) AUTOMATICOS DE TANQUE Y CISTERNA.
- (Pt) PRESOSTATO
- CONTACTOR SIEMENS - MERLIN GERIN EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.
- RELE TERMICO SIEMENS - MERLIN GERIN EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.
- PUESTA A TIERRA
- PULSADOR
- ALARMA SONORA
- ALARMA VISUAL

BAÑO DE DISCAPACITADOS

DIAGRAMA UNIFILAR:



ARTEFACTOS:

A - FLUORESCENTE 1x36W-LUMENAC-MAREA, Equiv. o Superior Calidad.

C - APLIQUE TIPO TORTUGA MRZ-MONTANA LAMPARA B.C.-18W EQUIVALENTE o SUP. CALIDAD.

LE — LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE AUTÓNOMO NO PERMANENTE TIPO WANCO AWN-0802 EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

NOTAS:

- TODAS LAS CAÑERÍAS EMPOTRADAS EN MUROS SERAN DE POLIETILENO ANTILLAMA S/ NORMA IRAM 2378, EN LOS SECTORES DONDE NO ESTEN EMPOTRADAS SERAN DE HIERRO SEMIPESADO, Y SERAN DE 3/4" COMO MINIMO SALVO LAS INDICADAS, TODAS CON UN CONDUCTOR ADICIONAL AISLADO, COLOR VERDE Y AMARILLO CONECTADO A TIERRA Y A TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA INSTALACIÓN.
- **LAS CAPACIDADES Y SECCIONES SERÁN CONSIDERADAS COMO MÍNIMAS NECESARIAS, LAS DEFINITIVAS SURGIRÁN DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.**
- **LA SECCION MINIMA DE LOS CONDUCTORES SERA DE 2.5mm² PARA CIRCUITOS** DE TOMAS Y DE 1.5mm² PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION.
- **LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION DE ESCAPE SE CONECTARAN DIRECTAMENTE A LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION DEL SECTOR DONDE SE ENCUENTRAN.**
- **LOS APLIQUES EXTERIORES, IRAN COLOCADOS A 0.60m SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. IRAN CONECTADOS A TABLERO EXISTENTE EN PASILLO**

LISTADO DE TAREAS:

1.- INSTALACION ELECTRICA COMPLETA EN LA AMPLIACION (BAÑOS-SALA DE MAQ.1-SALA DE MAQ.2).
2.- MONTAJE DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION DE LOS BAÑOS Y LAS 2 SALAS DE MAQUINAS DESDE LAS MISMAS HASTA EL TABLERO DEL GIMNASIO.
3.- MONTAJE DE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EL EL TABLERO DEL GIMNASIO ALIMENTANDOLOS DESDE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y CONECTAR A LOS MISMOS LOS CIRCUITOS PROYECTADOS.
4.- MONTAJE DE LOS 2 TABLEROS SECCIONALES.

D|P|Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: **E.P.E.T. N° 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M.**

LUGAR: **NEUQUEN CAPITAL**

PLANO: **INSTALACION DE ELECTRICIDAD - SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M.**

PLANO Nº **05-02**

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA
			1.75	2016