OFICIO

A4





REFERENCIAS:

- EM — EQUIPO DE MEDICION
- SECCIONADOR ROTATIVO PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN, CORTE VISIBLE. SIEMENS SENTRON 5ST1420, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- C1 — Contactor 1 SIEMENS 3TF 42
- Rele Termico SIEMENS 3UA 52
- Interruptor Diferencial
- Interruptor Termomagnético
  Siemens-Merlin Gerin Equiv. o Sup. Cal.
- Interruptor de 1 Punto SICA HABITAT Equiv. o Sup. Cal.
- RA RELE ALTERNADOR DE BOMBA MARCA ELBET. NSB2T. EQ. O SUP. CALIDAD
- KT RELE RELOJ HORARIO. MARCA SCHNEIDER. 15720. EQ O SUP. CALIDAD
- LN — Elemento para señalización luminosa. VEFBEN Linea F. Eq. o Sup. Cal.
- Int. Conmutadora con posición 1 0 2 VEFBEN Eq. o Sup. Cal.
- PUESTA A TIERRA
- Pr1 — PRESOSTATO
- AIR AUTOMATICO DE TANQUE DE RESERVA
- AIB AUTOMATICO DE TANQUE BOMBEO
- K1 — 95/96 BOBINA DEL CONTACTOR 1
- 95/96 CONTACTO NORMAL CERRADO DE RELE TERMICO
- 97/98 CONTACTO NORMAL ABIERTO DE RELE TERMICO
- NA-K1 NORMAL ABIERTO DEL CONTACTOR 1
- NC-K1 NORMAL CERRADO DEL CONTACTOR 1

NOTA

Los valores indicados son mínimos, las definitivas surgiran de la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO elaborado por la empresa.

1- Se deberán colocar interruptor termomagnético de corte general en el pilar s/cálculo definitivo y especificaciones de COPELCO

Los gastos que estos corren seran por cuenta de la empresa contratista.

EL PILAR DEBERÁ ADECUARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SER APROBADO POR COPELCO. LOS COSTOS QUE ESTO DEMANDE CORRERAN POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATISTA.







D|P|Arq	**PROVINCIA DEL NEUQUEN** MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	

OBRA: ESCUELA Nº 133 - AMPLIACION AULAS Y REMODELACION

LUGAR: PLAZA HUINCUL

PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR — **PLANO Nº** 05-02

PROYECTÓ	CALCULÓ	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			S/E	2016		