



REFERENCIAS

- LE1** LUMINARIA SEÑALIZACION DE SALIDA, AUTONOMA PERMANENTE, EXTRACHATO "ATOMLUX", MOD. 9905L, SIMPLE FAZ, PANEL LUMINOSO C/INDICACION DE "SALIDA", DE ALTO BRILLO - AUTONOMIA 6HS. EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.
- LE2** LUMINARIA SEÑALIZACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, AUTONOMA PERMANENTE, EXTRACHATO "ATOMLUX", MOD. 9905L, SIMPLE FAZ, PANEL LUMINOSO C/INDICACION DE "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ALTO BRILLO - AUTONOMIA 6HS. EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.
- LE** LUZ DE EMERGENCIA MARCA "ATOMLUX", MOD. 2020led, AUTONOMO NO PERMANENTE, 20W. AUTONOMIA DE 5 a 10hs. EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.
- ▲** MATAFUEGO TIPO TRICLASE ABC CAP. 5kg CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA. MARCA YUKON. EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.
- ➔** INDICACION SALIDAS PRINCIPALES DE ESCAPE / APERTURA HACIA EL EXTERIOR

NOTA:
SE DEBERA PRESENTAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA APROBACION EN EL ENTE CORRESPONDIENTE.



MINISTERIO DE ECONOMÍA
E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS MENORES Y DELEGADAS

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

OBRA: AMPLIACION Y REFACCIONES VARIAS
ESCUELA PRIMARIA N°253
MANZANO AMARGO

PROYECTO: Arq.M.E.Garré
CORDINACIÓN:

ESCALA: 1:100
FECHA:

PLANO: INSTALACION CONTRA INCENDIO

DIRECCIÓN GRAL:

PLANO N°:
03-05